



**ACTA DE ACLARACIONES
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
LA-914029972-E2/2022, CEAJ-DSOPT-SPTAR-DESINFECCIÓN DEL AGUA-02/2022
CON RECURSO FEDERAL**

“ADQUISICIÓN DE BIENES PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA 2022”

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 trece horas del día lunes 14 catorce de noviembre de 2022 dos mil veintidós, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Administración, Jurídico e Innovación de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, ubicada en la Avenida Alemania No. 1377 de la Colonia Moderna, los interesados en participar en el desahogo de la presente Acta de Aclaraciones derivado del procedimiento de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL LA-914029972-E2/2022, CEAJ-DSOPT-SPTAR-DESINFECCIÓN DEL AGUA-02/2022.**

Contándose con la asistencia del L.A. Hermilio de la Torre Delgadillo - Subdirector de Servicios Generales (Secretario Técnico de Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios con Recursos Federales), Lic. Martha Leticia Márquez Tapia – Jefe de Compras Gubernamentales y el L.C.P. José Iván González Reynoso, Supervisor de Monitoreo y Eficiencia Operativa de la Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la Dirección de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento (Área Requirente).

Por lo que de conformidad con los artículos 45 y 77 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y punto número 4 de las Bases del Proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL LA-914029972-E2/2022, CEAJ-DSOPT-SPTAR-DESINFECCIÓN DEL AGUA-02/2022, “ADQUISICIÓN DE BIENES PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA 2022”**, se recibieron los cuestionamientos de la empresa interesada en participar en el procedimiento de licitación referido, por lo que en el presente acto se procede a otorgarse las respuestas correspondientes a las preguntas siguientes:

EMPRESA SURO, S.A DE C.V.

1.- PUNTO 1.- PLAZO LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

Solicitamos amablemente una ampliación al tiempo de entrega máximo al 30 de diciembre de 2022, en virtud de que continúan los retrasos generalizados en insumos, aun cuando se están normalizando con lentitud, para cumplir con sus expectativas. Favor de considerar.

Respuesta. - Se solicita a los licitantes se apeguen a las fechas y plazos establecidos en las Bases de Licitación, es decir la entrega deberá efectuarse dentro de los diez días

naturales a partir de la recepción de la orden de compra conforme a lo establecido en el Anexo 1 de las Bases, para cumplir con las Reglas de Operación del Programa federalizado de PROAGUA Acciones de Desinfección 2022.

2.- PUNTO 11.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN.

Podrían considerar que la adjudicación sea por partidas, en lugar de adjudicación total a un solo proveedor, para garantizar las mejores condiciones de precio y calidad a la convocante?

Respuesta. – Se aclara que conforme al punto 11 en su primer párrafo el contrato se adjudicará entre los licitantes, por lo que **“El objeto del presente procedimiento será adjudicado por PARTIDAS”**, aclarándose que el método de evaluación será Binario conforme al punto aquí mencionado.

3.- ANEXO TECNICO, PARTIDA 1.-

El gasto máximo de la bomba solicitada debe ser de 2.6 lph y la presión máxima de 17 kg/cm², en lugar de 2.95 lph y 17.5 kg/cm², respectivamente. Esto de acuerdo a la información técnica disponible del fabricante. Favor de confirmar que se aceptan estas condiciones de gasto y carga.

Respuesta. - Se solicita a los participantes que se sujeten a cumplir con las especificaciones solicitadas en las Bases de Licitación. No se aceptan capacidades menores a las indicadas en la partida No. 1 del Anexo Técnico de las Bases de Licitación.

ANEXO TÉCNICO

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL LA-914029972-E2-2022,
CEAJ-DSOPT-SPTAR-DESINFECCIÓN DEL AGUA-02/2022**

“ADQUISICIÓN DE BIENES PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA”

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN:	ESPECIFICACIONES:
1	49	PZA	BOMBA	<p>Bomba dosificadora electromagnética tipo diafragma con capacidad de suministrar 2.95 L por hora y vencer una presión máxima de descarga de 17.5 kg/cm².</p> <p>El licitante deberá adjuntar carta de fabricante dirigida a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, haciendo mención al proceso de Licitación donde respalde al licitante respecto de los artículos ofertados.</p> <p>El Licitante deberá presentar carta de garantía del producto ofertado por un periodo mínimo de 12 meses.</p> <p>Tiempo de entrega 10 días naturales.</p> <p>Presentar carta del fabricante, dirigida a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, haciendo mención del presente proceso de licitación y respalde al concursante respecto de los artículos ofertados por el mismo.</p>



Asimismo, se aclara por la Convocante lo siguiente, conforme al punto 10 de las Bases, el Fallo, será tal y como se detalla en dicho punto de las Bases de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL LA-914029972-E2/2022, CEAJ-DSOPT-SPTAR-DESINFECCIÓN DEL AGUA-02/2022, "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA 2022", es decir el MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS A LAS 10:00 HORAS.

Por lo anterior, quedan contestadas y aclaradas las preguntas entregadas en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en las Bases del procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial, por lo que no habiendo más aclaraciones que realizar y que no tienen dudas con relación al procedimiento de licitación referido materia del presente acto, se da por terminada el Acta Aclaratoria del procedimiento de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL LA-914029972-E2/2022, CEAJ-DSOPT-SPTAR-DESINFECCIÓN DEL AGUA-02/2022, "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA 2022"**, a las **13:12 trece horas con doce minutos**, firmando en esta acta los que intervinieron y quisieron hacerlo.

NOMBRE	PUESTO	FIRMA
L.A. Hermilio de la Torre Delgadillo.	Subdirector de Servicios Generales. (Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios con Recursos Federales).	
L.C.P. José Iván González Reynoso.	Supervisor de Monitoreo y Eficiencia Operativa de la Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la Dirección de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento. (Área Requirente).	
Lic. Martha Leticia Márquez Tapia.	Jefe de Compras Gubernamentales.	
EMPRESAS INTERESADAS ASISTENTES A LA JUNTA DE ACLARACIONES		
EMPRESA	ASISTENTE	FIRMA
NO ASITIÓ NINGUNA EMPRESA.		